



Certificado de resistência à compressão(M <- 101)

Período: 06/05/2009 a 25/05/2009

Cliente: ACTA ENGENHARIA LTDA
Obra: 197*CVRD ETE SUL PRAIA MO
Endereço: AVENIDA DANTE MICHELINE 5500

Certificado N°

000213

Contrato

AC3683

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:8478

Lançamento:NS

Fck (Mpa)	Tipo de Cimento	Abatimento	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS			Areia	0,1	TEC P	TEC M
				Medi			

AMOSTRAGEM

Nota Fiscal	N° de CPs	Elemento Concretados	Data de Moldagem	Data de Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
029260	2	CANALETA		20090603	28	0	32,5
					28	0	31,4
029429	2	CANALETA		20090611	28	0	30,8
					28	0	30,8
029663	2	PISO		20090622	28	0	33,6
					28	0	32,6
029676	2	PISO		20090622	28	0	35,5
					28	0	35,7

Obs:
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
27.364.421/0003-10 -

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 84765 - D

Data

01/06/2012