



Certificado de resistência à compressão(M <- 101)

Período: 16/12/2008 a 29/12/2008

Cliente: ACTA ENGENHARIA LTDA
Obra: AMPLIACAO DO GINASIO DA U
Endereço: RUA COMISARIO JOSE DANTA 21

Certificado N°

000265

Contrato

004972

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:8280

Lançamento:NS

Fck (Mpa)	Tipo de Cimento	Abatimento	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	NASSAU			Areia Medi	0,1	PN	PL

AMOSTRAGEM

Nota Fiscal	N° de CPs	Elemento Concretados	Data de Moldagem	Data de Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
028105	2	FUNDACAO		20090113	28	0	39,4
					28	0	36,6
028113	2	FUNDACAO		20090113	28	0	41,8
					28	0	39,6
028274	2	FUNDACAO		20090119	28	0	33,4
					28	0	35
028293	2	FUNDACAO		20090119	28	0	37,4
					28	0	36,1
028398	2	PISO		20090126	28	0	39,8
					28	0	38,7

Obs:

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILVA 13 - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
27.364.421/0002-39 -

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 84765 - D

Data

22/05/2012