



# Certificado de resistência à compressão(M <- 101)

Período: 06/07/2009 a 06/07/2009

Cliente: ACTA ENGENHARIA LTDA  
Obra: 803 - DEPOSITO ACTA  
Endereço: ROD BR 101 NORTE

Certificado N°

000451

Contrato

AC4378

## CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:8477

Lançamento:NS

Fck (Mpa)	Tipo de Cimento	Abatimento	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CPIII-40 RS			Areia	0,1	TEC P	TEC M
				Medi			

## AMOSTRAGEM

Nota Fiscal	N° de CPs	Elemento Concretados	Data de Moldagem	Data de Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
030549	2	PISO		20090803	28	0	28,3
					28	0	29,1

Obs:  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
27.364.421/0003-10 -

Eng° Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 84765 - D

Data

22/05/2012