



Certificado de resistência à compressão(M <- 101)

Período: 05/01/2012 a 05/01/2012

Cliente: ACTA ENGENHARIA LTDA
Obra: 210-REST. DO PORTO - VALE
Endereço: AVENIDA DANTE MICHELINE N.5.500

Certificado N°

019797

Contrato

AC5083

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10487

Lançamento:Bombeado

Fck (Mpa)	Tipo de Cimento	Abatimento	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	NASSAU			Areia Medi	0,1	PN	PL

AMOSTRAGEM

Nota Fiscal	N° de CPs	Elemento Concretados	Data de Moldagem	Data de Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
051293	2	PILARES	20120105	20120202	28	0	35,5
					28	0	36,4

Obs:
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
27.364.421/0003-10 -

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 84765 - D

Data

22/05/2012