



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 10/07/2015 a 10/07/2015

Cliente: ACTA ENGENHARIA LTDA
Obra: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1333

Contrato

AC6667

Certificado N°

051256

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12658

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007000 6	2	LAJE	10/07/15	07/08/15	28	120	41,4
				07/08/15	28		41
00007000 7	2	LAJE	10/07/15	07/08/15	28	125	40,8
				07/08/15	28		41,6
00007001 0	2	LAJE	10/07/15	07/08/15	28	115	46,9
				07/08/15	28		48,3
00007001 1	2	LAJE	10/07/15	07/08/15	28	120	47,7
				07/08/15	28		46,2
00007001 2	2	LAJE	10/07/15	07/08/15	28	120	42,7
				07/08/15	28		42,2
00007001 5	2	LAJE	10/07/15	07/08/15	28	120	42,6
				07/08/15	28		44,7
00007001 6	2	LAJE	10/07/15	07/08/15	28	130	44,2
				07/08/15	28		42,7
00007001 7	2	LAJE	10/07/15	07/08/15	28	125	42,8
				07/08/15	28		42,8
00007001 8	2	LAJE	10/07/15	07/08/15	28	120	44,4
				07/08/15	28		42,9
00007001 9	2	LAJE	10/07/15	07/08/15	28	120	44,3
				07/08/15	28		44,6
00007002 1	2	LAJE	10/07/15	07/08/15	28	110	44
				07/08/15	28		43,5
00007002 2	2	LAJE	10/07/15	07/08/15	28	120	40
				07/08/15	28		40,2
00007002 4	2	LAJE	10/07/15	07/08/15	28	130	39,8
				07/08/15	28		38
00007002 7	2	LAJE	10/07/15	07/08/15	28	120	49,1
				07/08/15	28		48,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
07/04/2016