



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 30/09/2015 a 30/09/2015

Cliente: ACTA ENGENHARIA LTDA  
Obra: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL  
Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1333

<b>Contrato</b>
AC6667

<b>Certificado N°</b>
052915

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:12658

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000071004	2	LAJE	30/09/15	28/10/15	28	130	43,3
				28/10/15	28		43,1
000071005	2	LAJE	30/09/15	28/10/15	28	130	45,7
				28/10/15	28		44,9
000071006	2	LAJE	30/09/15	28/10/15	28	125	47,1
				28/10/15	28		47,9
000071007	2	LAJE	30/09/15	28/10/15	28	130	47,6
				28/10/15	28		46,7
000071008	2	LAJE	30/09/15	28/10/15	28	130	48,3
				28/10/15	28		49,1
000071009	2	LAJE	30/09/15	28/10/15	28	130	50,1
				28/10/15	28		50,6
000071010	2	LAJE	30/09/15	28/10/15	28	130	46,7
				28/10/15	28		48,4
000071011	2	LAJE	30/09/15	28/10/15	28	125	47
				28/10/15	28		47,3
000071012	2	LAJE	30/09/15	28/10/15	28	130	48,5
				28/10/15	28		49,7
000071013	2	LAJE	30/09/15	28/10/15	28	130	44,2
				28/10/15	28		46,6
000071014	2	LAJE	30/09/15	28/10/15	28	120	52,6
				28/10/15	28		50,9
000071015	2	LAJE	30/09/15	28/10/15	28	115	43,9
				28/10/15	28		44,9
000071016	2	LAJE	30/09/15	28/10/15	28	110	46,6
				28/10/15	28		47,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

<b>Data</b>
07/06/2016