



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 02/10/2015 a 02/10/2015

Cliente: ACTA ENGENHARIA LTDA  
Obra: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL  
Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1333

**Contrato**

AC6667

**Certificado N°**

052960

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:12658

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007104 2	2	LAJE	02/10/15	30/10/15	28	130	42,5
				30/10/15	28		40,8
00007104 3	2	LAJE	02/10/15	30/10/15	28	125	39,2
				30/10/15	28		41,6
00007104 4	2	LAJE	02/10/15	30/10/15	28	130	38,1
				30/10/15	28		38,5
00007104 5	2	LAJE	02/10/15	30/10/15	28	130	41,6
				30/10/15	28		38,8
00007104 6	2	LAJE	02/10/15	30/10/15	28	130	40,4
				30/10/15	28		38
00007104 7	2	LAJE	02/10/15	30/10/15	28	130	39,9
				30/10/15	28		40,6
00007104 8	2	LAJE	02/10/15	30/10/15	28	125	40,1
				30/10/15	28		41,2
00007104 9	2	LAJE	02/10/15	30/10/15	28	130	32,2
				30/10/15	28		32,9
00007105 1	2	LAJE	02/10/15	30/10/15	28	130	36,1
				30/10/15	28		37,7
00007105 2	2	LAJE	02/10/15	30/10/15	28	130	36,7
				30/10/15	28		37,1
00007105 3	2	LAJE	02/10/15	30/10/15	28	130	40,9
				30/10/15	28		43,4
00007105 5	2	LAJE	02/10/15	30/10/15	28	130	40,2
				30/10/15	28		39
00007105 6	2	LAJE	02/10/15	30/10/15	28	125	42,8
				30/10/15	28		41,7
00007105 7	2	LAJE	02/10/15	30/10/15	28	130	39,4
				30/10/15	28		36,9
00007106 0	2	LAJE	02/10/15	30/10/15	28	130	35,6
				30/10/15	28		37

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
07/06/2016