



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 03/11/2015 a 03/11/2015

Cliente: ACTA ENGENHARIA LTDA
Obra: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1333

Contrato

AC6667

Certificado N°

053484

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12658

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007145 5	2	LAJE	03/11/15	01/12/15	28	130	44,2
				01/12/15	28		43,4
00007145 6	2	LAJE	03/11/15	01/12/15	28	120	37,1
				01/12/15	28		36,4
00007145 7	2	LAJE	03/11/15	01/12/15	28	120	42,3
				01/12/15	28		42,9
00007145 8	2	LAJE	03/11/15	01/12/15	28	110	40,9
				01/12/15	28		40,7
00007146 2	2	LAJE	03/11/15	01/12/15	28	120	39,8
				01/12/15	28		39,1
00007146 3	2	LAJE	03/11/15	01/12/15	28	110	45,2
				01/12/15	28		42,6
00007146 4	2	LAJE	03/11/15	01/12/15	28	125	44,8
				01/12/15	28		45,5
00007146 5	2	LAJE	03/11/15	01/12/15	28	120	40,9
				01/12/15	28		42,2
00007146 6	2	LAJE	03/11/15	01/12/15	28	110	40,3
				01/12/15	28		42,1
00007146 9	2	LAJE	03/11/15	01/12/15	28	120	36,9
				01/12/15	28		37,4
00007147 0	2	LAJE,	03/11/15	01/12/15	28	110	43,5
				01/12/15	28		45,9
00007147 1	2	LAJE	03/11/15	01/12/15	28	140	35,9
				01/12/15	28		32,8
00007147 3	2	LAJE	03/11/15	01/12/15	28	110	40,2
				01/12/15	28		42,4
00007147 4	2	LAJE	03/11/15	01/12/15	28	120	36,1
				01/12/15	28		37,4
00007147 5	2	LAJE	03/11/15	01/12/15	28	120	42,9
				01/12/15	28		43,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
07/06/2016