



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 30/11/2015 a 30/11/2015

Cliente: ACTA ENGENHARIA LTDA
Obra: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1333

Contrato
AC6667

Certificado N°
053972

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12658

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000071955	2	LAJE	30/11/15	28/12/15	28	110	36,9
				28/12/15	28		36,6
000071956	2	LAJE	30/11/15	28/12/15	28	130	36,7
				28/12/15	28		39,2
000071962	2	LAJE	30/11/15	28/12/15	28	130	39,1
				28/12/15	28		38,9
000071965	2	LAJE	30/11/15	28/12/15	28	120	41,6
				28/12/15	28		40,1
000071966	2	LAJE	30/11/15	28/12/15	28	100	43
				28/12/15	28		44,8
000071967	2	LAJE	30/11/15	28/12/15	28	120	36,5
				28/12/15	28		40,9
000071971	2	LAJE	30/11/15	28/12/15	28	120	37,4
				28/12/15	28		39,1
000071972	2	LAJE	30/11/15	28/12/15	28	125	38,4
				28/12/15	28		39,8
000071973	2	LAJE	30/11/15	28/12/15	28	120	41,5
				28/12/15	28		43,8
000071974	2	LAJE	30/11/15	28/12/15	28	130	40,5
				28/12/15	28		37,7
000071975	2	LAJE	30/11/15	28/12/15	28	110	37,8
				28/12/15	28		36,5
000071976	2	LAJE	30/11/15	28/12/15	28	120	42,8
				28/12/15	28		41,2
000071977	2	LAJE	30/11/15	28/12/15	28	125	35,5
				28/12/15	28		38,9
000071978	2	LAJE	30/11/15	28/12/15	28	100	44
				28/12/15	28		47,2
000071979	2	LAJE	30/11/15	28/12/15	28	130	41,3
				28/12/15	28		43,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
07/06/2016