



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 07/01/2016 a 07/01/2016

Cliente: ACTA ENGENHARIA LTDA
Obra: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1333

Contrato
AC6667

Certificado N°
054615

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12658

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007252 5	2	LAJE	07/01/16	04/02/16	28	120	41,7
				04/02/16	28		40,2
00007252 6	2	LAJE	07/01/16	04/02/16	28	125	44
				04/02/16	28		45
00007252 7	2	LAJE	07/01/16	04/02/16	28	120	40,4
				04/02/16	28		40
00007253 0	2	LAJE	07/01/16	04/02/16	28	130	34,4
				04/02/16	28		36,9
00007253 2	2	LAJE	07/01/16	04/02/16	28	120	35,1
				04/02/16	28		37,4
00007253 4	2	LAJE	07/01/16	04/02/16	28	120	36,2
				04/02/16	28		36,1
00007253 6	2	LAJE	07/01/16	04/02/16	28	125	36,9
				04/02/16	28		39,7
00007253 8	2	LAJE	07/01/16	04/02/16	28	120	38,3
				04/02/16	28		40,6
00007254 3	2	LAJE	07/01/16	04/02/16	28	120	39
				04/02/16	28		41,6
00007254 4	2	LAJE	07/01/16	04/02/16	28	130	42,2
				04/02/16	28		39,9
00007254 5	2	LAJE	07/01/16	04/02/16	28	130	39,6
				04/02/16	28		40,3
00007254 6	2	LAJE	07/01/16	04/02/16	28	130	38,2
				04/02/16	28		36,1
00007254 7	2	LAJE	07/01/16	04/02/16	28	120	40
				04/02/16	28		42,5
00007254 8	2	LAJE	07/01/16	04/02/16	28	120	35,2
				04/02/16	28		37,9
00007254 9	2	LAJE	07/01/16	04/02/16	28	125	34,7
				04/02/16	28		35,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
07/06/2016