



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/02/2016 a 16/02/2016

Cliente: ACTA ENGENHARIA LTDA
Obra: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1333

Contrato

AC6667

Certificado N°

055238

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13527

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007294 5	2	LAJE	16/02/16	15/03/16	28	120	39,2
				15/03/16	28		39,4
00007294 6	2	LAJE	16/02/16	15/03/16	28	130	40,3
				15/03/16	28		40,1
00007294 7	2	LAJE	16/02/16	15/03/16	28	120	42,6
				15/03/16	28		44,7
00007294 8	2	LAJE	16/02/16	15/03/16	28	110	42,1
				15/03/16	28		42,1
00007294 9	2	LAJE	16/02/16	15/03/16	28	115	43,5
				15/03/16	28		43,8
00007295 0	2	LAJE	16/02/16	15/03/16	28	120	40,4
				15/03/16	28		42,5
00007295 1	2	LAJE	16/02/16	15/03/16	28	100	40,6
				15/03/16	28		41,4
00007295 2	2	LAJE	16/02/16	15/03/16	28	125	39,5
				15/03/16	28		42,1
00007295 4	2	LAJE	16/02/16	15/03/16	28	125	38,2
				15/03/16	28		39,5
00007295 5	2	LAJE	16/02/16	15/03/16	28	130	45,1
				15/03/16	28		44,3
00007295 6	2	LAJE	16/02/16	15/03/16	28	130	38,5
				15/03/16	28		40,1
00007295 7	2	LAJE	16/02/16	15/03/16	28	130	45,3
				15/03/16	28		42,5
00007295 8	2	LAJE	16/02/16	15/03/16	28	100	47
				15/03/16	28		45,1
00007295 9	2	LAJE	16/02/16	15/03/16	28	115	43,1
				15/03/16	28		43,7
00007296 0	2	LAJE	16/02/16	15/03/16	28	120	42,5
				15/03/16	28		42,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
07/06/2016