



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 07/03/2016 a 07/03/2016

Cliente: ACTA ENGENHARIA LTDA
Obra: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1333

Contrato

AC6667

Certificado N°

055660

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:14142

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007324 7	2	LAJE	07/03/16	04/04/16	28	120	45,3
				04/04/16	28		43,6
00007324 8	2	LAJE	07/03/16	04/04/16	28	120	43,8
				04/04/16	28		44,8
00007324 9	2	LAJE	07/03/16	04/04/16	28	125	44,5
				04/04/16	28		44,8
00007325 1	2	LAJE	07/03/16	04/04/16	28	130	43,4
				04/04/16	28		41,4
00007325 2	2	LAJE	07/03/16	04/04/16	28	110	47,2
				04/04/16	28		46,5
00007325 5	2	ESTACA	07/03/16	04/04/16	28	125	42
				04/04/16	28		41,7
00007325 7	2	LAJE	07/03/16	04/04/16	28	130	42,8
				04/04/16	28		41,3
00007326 1	2	LAJE	07/03/16	04/04/16	28	120	41,3
				04/04/16	28		44,6
00007326 2	2	LAJE	07/03/16	04/04/16	28	125	35
				04/04/16	28		38,6
00007326 3	2	LAJE	07/03/16	04/04/16	28	130	42
				04/04/16	28		39,5
00007326 4	2	LAJE	07/03/16	04/04/16	28	120	34,7
				04/04/16	28		36,6
00007326 6	2	LAJE	07/03/16	04/04/16	28	130	38,6
				04/04/16	28		40,6
00007326 8	2	LAJE	07/03/16	04/04/16	28	120	39,9
				04/04/16	28		39,2
00007326 9	2	LAJE	07/03/16	04/04/16	28	130	37,2
				04/04/16	28		39,9
00007327 0	2	LAJE	07/03/16	04/04/16	28	130	38,3
				04/04/16	28		39,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
07/06/2016