



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 11/04/2016 a 11/04/2016

Cliente: ACTA ENGENHARIA LTDA  
Obra: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL  
Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1333

**Contrato**

AC6667

**Certificado N°**

056268

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:14142

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000073868	2	LAJE	11/04/16	09/05/16	28	110	46,2
				09/05/16	28		45,1
000073871	2	LAJE	11/04/16	09/05/16	28	110	44,4
				09/05/16	28		43,3
000073873	2	LAJE	11/04/16	09/05/16	28	125	40,8
				09/05/16	28		43,1
000073874	2	LAJE	11/04/16	09/05/16	28	130	38,2
				09/05/16	28		39,6
000073876	2	LAJE	11/04/16	09/05/16	28	130	40,4
				09/05/16	28		39,8
000073877	2	LAJE	11/04/16	09/05/16	28	120	42,9
				09/05/16	28		42,3
000073878	2	LAJE	11/04/16	09/05/16	28	110	37,1
				09/05/16	28		37
000073879	2	LAJE	11/04/16	09/05/16	28	130	36,6
				09/05/16	28		39,2
000073880	2	LAJE	11/04/16	09/05/16	28	130	37,8
				09/05/16	28		37,5
000073881	2	LAJE	11/04/16	09/05/16	28	130	36,6
				09/05/16	28		38,4
000073882	2	LAJE	11/04/16	09/05/16	28	120	44,3
				09/05/16	28		44,1
000073883	2	LAJE	11/04/16	09/05/16	28	115	41,4
				09/05/16	28		40,1
000073884	2	LAJE	11/04/16	09/05/16	28	120	44,8
				09/05/16	28		41,5
000073885	2	LAJE	11/04/16	09/05/16	28	115	40,1
				09/05/16	28		38,7
000073886	2	LAJE	11/04/16	09/05/16	28	130	43,8
				09/05/16	28		45

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
07/06/2016