



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 03/06/2016 a 03/06/2016

Cliente: ACTA ENGENHARIA LTDA
Obra: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1333

Contrato

AC6667

Certificado N°

056754

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13399

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 30,0 | CP III - 40 RS | 100+/-20 | LAJE | Natural | Brita | PL | |
| | | | | Areia | 0,1 | | |
| | | | | Gros | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados (*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|---------------|-----------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 00006268 7 | 2 | LAJE | 03/06/16 | 08/06/16 | 05 | 110 | 20,4 |
| | | | | 01/07/16 | 28 | | 34,8 |
| 00006268 8 | 2 | LAJE | 03/06/16 | 08/06/16 | 05 | 125 | 19,8 |
| | | | | 01/07/16 | 28 | | 34,6 |
| 00006268 9 | 2 | LAJE | 03/06/16 | 08/06/16 | 05 | 120 | 22,8 |
| | | | | 01/07/16 | 28 | | 35,3 |
| 00006269 1 | 2 | LAJE | 03/06/16 | 08/06/16 | 05 | 130 | 22,1 |
| | | | | 01/07/16 | 28 | | 32 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

12/07/2016