



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 11/01/2013 a 02/02/2013

Cliente: AFONSO FRANCA ENGENHARIA  
Obra: DIVERSOS  
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA, ICM 30,5

**Contrato**

038710

**Certificado N°**

000194

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:08325

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural	Brita	PL	-
				Areia Fina	1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
042079	2	BLOCO	11/01/13	18/01/13	7	125	23,6
				08/02/13	28		34,4
042081	2	BLOCO	11/01/13	18/01/13	7	120	26,9
				08/02/13	28		40,9
042084	2	BLOCO	11/01/13	18/01/13	7	120	26,2
				08/02/13	28		37,8
042087	2	PISO	11/01/13	18/01/13	7	120	24,9
				08/02/13	28		36,9
042111	2	BLOCO	14/01/13	21/01/13	7	105	21,2
				11/02/13	28		34,8
042113	2	BLOCO	14/01/13	21/01/13	7	100	22,2
				11/02/13	28		34,4
042114	2	BLOCO	14/01/13	21/01/13	7	95	24,2
				11/02/13	28		38
042117	2	BLOCO	14/01/13	21/01/13	7	90	24,1
				11/02/13	28		37,7
042121	2	BLOCO	14/01/13	21/01/13	7	120	19,7
				11/02/13	28		30,1
042123	2	BLOCO	14/01/13	21/01/13	7	120	19,8
				11/02/13	28		38,1
042124	2	BLOCO	14/01/13	21/01/13	7	100	27,6
				11/02/13	28		35,8
042128	2	BLOCO	14/01/13	21/01/13	7	110	25,2
				11/02/13	28		36,4
042389	2	BLOCO	02/02/13	09/02/13	7	100	22,7
				02/03/13	28		36,1
042394	2	BLOCO	02/02/13	09/02/13	7	110	23,1
				02/03/13	28		34,5
042398	2	BLOCO	02/02/13	09/02/13	7	110	20,8
				02/03/13	28		32

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - IMPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029  
RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP  
CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Leandro Di Gianni Arcuri**  
CREA 5061095364/D - SP  
Responsável Técnico

**Data**

08/04/2013