



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 14/02/2013 a 20/02/2013

Cliente: AFONSO FRANCA ENGENHARIA
Obra: DIVERSOS
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA, ICM 30,5

Contrato

038710

Certificado N°

000297

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08325

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 30,0 | CPIII-40 RS | 100+/-20 | BLOCO + CAIXAS | Natural | Brita | PL | - |
| | | | | Areia Fina | 1 | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados (*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 042580 | 2 | BLOCO + CAIXAS | 14/02/13 | 21/02/13 | 7 | 110 | 19,5 |
| | | | | 14/03/13 | 28 | | 30 |
| 042652 | 2 | BLOCO + CAIXAS | 20/02/13 | 27/02/13 | 7 | 110 | 19,4 |
| | | | | 20/03/13 | 28 | | 30,9 |
| 042654 | 2 | BLOCO + CAIXAS | 20/02/13 | 27/02/13 | 7 | 100 | 23,5 |
| | | | | 20/03/13 | 28 | | 33,9 |
| 042659 | 2 | BLOCO + CAIXAS | 20/02/13 | 27/02/13 | 7 | 120 | 19,6 |
| | | | | 20/03/13 | 28 | | 31,7 |
| 042661 | 2 | BLOCO + CAIXAS | 20/02/13 | 27/02/13 | 7 | 105 | 19,1 |
| | | | | 20/03/13 | 28 | | 30,6 |
| 042664 | 2 | BLOCO + CAIXAS | 20/02/13 | 27/02/13 | 7 | 120 | 17,3 |
| | | | | 20/03/13 | 28 | | 30,9 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - IMPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029
RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Leandro Di Gianni Arcuri
CREA 5061095364/D - SP
Responsável Técnico

Data

08/04/2013