



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/03/2013 a 08/04/2013

Cliente: AFONSO FRANCA ENGENHARIA
Obra: DIVERSOS
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA, ICM 30,5

Contrato

038710

Certificado N°

000569

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08290

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP II E 40 RS	140+/-20	PILARES	Natural	Brita	PL	-
				Areia Fina	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
043077	2	PILARES	16/03/13	23/03/13	7	100	31,9
				13/04/13	28		43,3
043079	2	PILARES	16/03/13	23/03/13	7	120	32,8
				13/04/13	28		45,1
043423	2	LAJE ACABADA	08/04/13	15/04/13	7	150	41,3
				06/05/13	28		50,6
043425	2	LAJE ACABADA	08/04/13	15/04/13	7	140	36,4
				06/05/13	28		51
043428	2	LAJE ACABADA	08/04/13	15/04/13	7	150	39
				06/05/13	28		51,6
043431	2	LAJE ACABADA	08/04/13	15/04/13	7	145	37,3
				06/05/13	28		50,2
043433	2	LAJE ACABADA ,	08/04/13	15/04/13	7	140	33,3
				06/05/13	28		44,8
043436	2	LAJE	08/04/13	15/04/13	7	140	37,4
				06/05/13	28		49,1
043438	2	LAJE ACABADA	08/04/13	15/04/13	7	160	39,3
				06/05/13	28		47,4
043440	2	LAJE ACABADA	08/04/13	15/04/13	7	150	36,2
				06/05/13	28		51,5
043442	2	LAJE ACABADA	08/04/13	15/04/13	7	140	30,3
				06/05/13	28		47,2
043444	2	LAJE ACABADA	08/04/13	15/04/13	7	140	26,7
				06/05/13	28		40,5
043447	2	LAJE ACABADA	08/04/13	15/04/13	7	150	29,5
				06/05/13	28		41,2
043448	2	LAJE ACABADA	08/04/13	15/04/13	7	160	29,8
				06/05/13	28		42,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - IMPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029
RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Leandro Di Gianni Arcuri
CREA 5061095364/D - SP
Responsável Técnico

Data

07/05/2013