Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 12/07/2013 a 12/07/2013

Cliente: AMG ENGENHARIA LTDA
Obra: DEIVERSOS TIPOS DE CONCRETAGEN
Endereço: OBRA 207 - PETROBRAS - AV. ELIAS AGOSTIN

Contrato	Certificado Nº
043502	019166

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:8403 Lançamento:Convencional

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
15,0	CPIII-40 RS	70 +/- 10	FUNDACAO	Natural Areia medi	Brita 0,1	PR	PN

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
054867	2	FUNDACAO	12/07/13	09/08/13	28	70	16,5
				09/08/13	28		17,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)27736538
ESTRADA PROJETADA S/N - IMBOASSICA - MACAE - RJ
CGC 27.364.421/0004-09 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp Técnico
CREA - 34763 - D

Data
10/09/2013