



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 11/12/2019 a 11/12/2019

Cliente: BARBOSA BARROS CONSTRUTOR
Obra: 138 COND.DO ED.BELVEDERE OC 5912
Endereço: RUA ROMERO BOTELHO LOTES 11,12 ESQ. COM

Contrato

078915

Certificado N°

073726

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15980

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII- 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000023663	2	LAJE	11/12/19	16/12/19	5	130	27,2
				08/01/20	28		54,2
000023664	2	LAJE	11/12/19	16/12/19	5	120	28,6
				08/01/20	28		53,0
000023665	4	LAJE	11/12/19	16/12/19	5	130	27,5
				16/12/19	5		25,1
				08/01/20	28		47,1
				08/01/20	28		46,6
000023666	2	LAJE	11/12/19	16/12/19	5	130	29,0
				08/01/20	28		53,1
000023667	2	LAJE	11/12/19	16/12/19	5	120	28,9
				08/01/20	28		50,8
000023669	4	LAJE	11/12/19	16/12/19	5	120	28,5
				16/12/19	5		28,6
				08/01/20	28		43,2
				08/01/20	28		53,0
000023670	2	LAJE	11/12/19	16/12/19	5	130	28,4
				08/01/20	28		52,1
000023671	2	LAJE	11/12/19	16/12/19	5	110	27,6
				08/01/20	28		52,2
000023672	2	LAJE	11/12/19	16/12/19	5	120	27,0
				08/01/20	28		48,4
000023674	2	LAJE	11/12/19	16/12/19	5	133	21,9
				08/01/20	28		46,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

19/03/2020