Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 21/11/2012 a 21/11/2012

Cliente: BIANCOGRES CERAMICA S.A.
Obra: CONST. RESTAURANTE BIANCOGRES
Endereço: AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO N. 1145

Contrato	Certificado Nº
AC5696	027655

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11050 Lançamento:Convencional

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
10,0	CPIII 40 RS	70+/-10	DIVERSOS	Natural Areia Medi	Brita 2	PN	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
057728	2	DIVERSOS	21/11/12	19/12/12	28	90	23,8
				19/12/12	28		21,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp Técnico
CREA - 34763 - D

Data
22/01/2013