Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/01/2013 a 16/01/2013

Cliente: CBL CONSTRUCOES LTDA
Obra: PISO / IPIRANGA
Endereço: RUA MONSENHOR MANOEL GOMES, 140

Contrato	Certificado Nº
CA4483	015501

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:09941 Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PISO JUNTO A ANTIGA QUADRA	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PN	PR

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
094374	4	PISO JUNTO A ANTIGA QUADRA	16/01/13	23/01/13	07	120	16,7
				23/01/13	07		18,4
				13/02/13	28		30,5
				13/02/13	28		30

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCRETVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(021)38605297
AVENIDA BRASIL 2996 LT 14 - CAJU - RIO DE JANEIRO - RJ
CGC 27.364.421/0020-10 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
25/02/2013