



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 30/03/2015 a 30/03/2015

Cliente: CIABRASIL ENGENHARIA E SI
Obra: CIABRASIL ENGENHARIA E SISTEMAS CERAMICOS
LTDA
Endereço: AV DANTE MICHELINE, PONTA DE TUBARAO

Contrato
AC6709

Certificado N°
048269

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11514

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PISO	Natural	Brita 0,1	PL	-
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000068623	2	PISO	30/03/15	06/04/15	07	120	20,8
				27/04/15	28		46,4
000068624	2	PISO	30/03/15	06/04/15	07	120	26,2
				27/04/15	28		47,7
000068625	2	PISO	30/03/15	06/04/15	07	130	24,6
				27/04/15	28		42,1
000068626	2	PISO	30/03/15	06/04/15	07	130	30,3
				27/04/15	28		47
000068627	2	PISO	30/03/15	06/04/15	07	110	21,9
				27/04/15	28		44,1
000068629	2	PISO	30/03/15	06/04/15	07	130	24,9
				27/04/15	28		46,3
000068630	2	PISO	30/03/15	06/04/15	07	130	29,8
				27/04/15	28		49,7
000068631	2	PISO	30/03/15	06/04/15	07	120	32
				27/04/15	28		49
000068632	2	PISO	30/03/15	06/04/15	07	120	29,7
				27/04/15	28		47,5
000068634	2	PISO	30/03/15	06/04/15	07	120	31,9
				27/04/15	28		49,9
000068635	2	PISO	30/03/15	06/04/15	07	130	25,3
				27/04/15	28		45,2
000068636	2	PISO	30/03/15	06/04/15	07	120	30,2
				27/04/15	28		44,3
000068637	2	PISO	30/03/15	06/04/15	07	120	24,7
				27/04/15	28		47,6
000068638	2	PISO	30/03/15	06/04/15	07	120	27,1
				27/04/15	28		46,6
000068641	2	PISO	30/03/15	06/04/15	07	120	23,8
				27/04/15	28		48,1
000068642	2	PISO	30/03/15	06/04/15	07	120	27,8
				27/04/15	28		44,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
 RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
 CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
28/04/2015