



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 27/04/2017 a 27/04/2017

Cliente: COMER CONSTRUTORA E INCOR
Obra: 16 - ESCOLA ESTADUAL NOVO HORIZONTE
Endereço: RUA AGUIA, S/N. O.C: 4959 E 4979

Contrato

AC7410

Certificado N°

062016

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:14783

Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 20,0 | CP III - 40 RS | 120+/-20 | LAJE DE PISO | Natural | Brita | PL | |
| | | | | Areia | 0,1 | | |
| | | | | Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000078895 | 2 | LAJE DE PISO | 27/04/17 | 25/05/17 | 28 | 120 | 26,1 |
| | | | | 25/05/17 | 28 | | 24,4 |
| 000078896 | 2 | LAJE DE PISO | 27/04/17 | 25/05/17 | 28 | 140 | 23,8 |
| | | | | 25/05/17 | 28 | | 25,4 |
| 000078900 | 2 | LAJE DE PISO | 27/04/17 | 25/05/17 | 28 | 140 | 23,6 |
| | | | | 25/05/17 | 28 | | 24,2 |
| 000078903 | 2 | LAJE DE PISO | 27/04/17 | 25/05/17 | 28 | 140 | 28,2 |
| | | | | 25/05/17 | 28 | | 26,7 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

18/07/2018