



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 10/09/2018 a 10/09/2018

Cliente: CONNECT CONSTRUCOES E INC  
Obra: OBRA DE PAVI. 'CAMINHO DO CAMPO'ES 375 DUAS BARRAS  
Endereço: EXECUCAO DA OBRA DE PAV. 'CAMINHO DO CAM

|                 |
|-----------------|
| <b>Contrato</b> |
| 066192          |

|                       |
|-----------------------|
| <b>Certificado N°</b> |
| 068001                |

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:12908

Lançamento:Convencional

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado                 |            | Aditivo |   |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------------|---------|---|
|           |                 |                 |                    | Miúdo                    | Graúdo     | 1       | 2 |
| 15,0      | CPIII-40 RS     | 40+/-10         | SARGETAS           | Natural<br>Areia<br>Medi | Brita<br>0 | PL      |   |

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura         | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000006468   | 2         | SARGETAS                 | 10/09/18      | 17/09/18<br>08/10/18 | 7<br>28      | 50              | 4,9<br>15,9       |

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705  
RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES  
CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Eivaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

|             |
|-------------|
| <b>Data</b> |
| 24/05/2019  |