



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 26/06/2015 a 26/06/2015

Cliente: CONSTRUTORA E INCORPORADO  
Obra: RABAIOLI  
Endereço: RUA DARIO LOURENCO, 752

**Contrato**

AC6265

**Certificado N°**

050968

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:12723

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CP III - 40 - RS	130+/-20	LAJE E ESCADA	Natural	Brita	PL	
				Areia Gros	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000059070	2	LAJE E ESCADA	26/06/15	24/07/15 24/07/15	28 28	160	33,9 36,1
000059071	2	LAJE E ESCADA	26/06/15	24/07/15 24/07/15	28 28	160	35,0 36,0
000059074	2	LAJE E ESCADA	26/06/15	24/07/15 24/07/15	28 28	130	28,3 27,3
000059075	2	LAJE E ESCADA	26/06/15	24/07/15 24/07/15	28 28	120	27,5 29,6
000059077	2	LAJE PISO ESCADA	26/06/15	24/07/15 24/07/15	28 28	150	30,2 30,4
000059079	2	LAJE	26/06/15	24/07/15 24/07/15	28 28	120	30,2 30,2
000059080	2	LAJE	26/06/15	24/07/15 24/07/15	28 28	150	33,0 32,3
000059081	2	LAJE	26/06/15	24/07/15 24/07/15	28 28	150	29,3 29,6
000059082	2	LAJE	26/06/15	24/07/15 24/07/15	28 28	150	26,2 26,0
000059084	2	ESCADA	26/06/15	24/07/15 24/07/15	28 28	130	33,7 34,1
000059085	2	ESCADA	26/06/15	24/07/15 24/07/15	28 28	125	34,0 33,8
000059092	2	LAJE	26/06/15	24/07/15 24/07/15	28 28	150	26,7 25,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349  
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES  
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

12/01/2018