



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 18/09/2014 a 18/09/2014

Cliente: CONSTRUTORA IPR LTDA - EP  
Obra: LAJE, PISO  
Endereço: RUA ALMIRANTE SILVIO DE NORONHA, S/N

**Contrato**

CA5303

**Certificado N°**

027728

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:10641

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	NAO INFORMADO	Natural	Brita		
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00011058 4	4	NAO INFORMADO	18/09/14	25/09/14	07	90	30,8
				25/09/14	07		33,6
				16/10/14	28		36,1
				16/10/14	28		36,7
00011059 3	2	NAO INFORMADO	18/09/14	16/10/14	28	120	35,3
				16/10/14	28		36,8
00011060 3	2	NAO INFORMADO	18/09/14	16/10/14	28	110	33
				16/10/14	28		34,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(021)38605297  
AVENIDA BRASIL 2996 - CAJU - RIO DE JANEIRO - RJ  
CGC 27.364.421/0020-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng° Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

28/10/2014