



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 18/04/2013 a 18/04/2013

Cliente: CONSTRUTORA VOLENDAM LTDA
Obra: POSTO ESTRELA DO MAR
Endereço: ROD. AMARAL PEIXOTO, KM 109 S/N

Contrato

039744

Certificado N°

017343

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço: 8588

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100 +/- 20	PISO	Natural	Brita	PN	PR
				Areia medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
026659	2	PISO	18/04/13	16/05/13	28	160	35,7
				16/05/13	28		35
026660	2	PISO	18/04/13	16/05/13	28	160	36,1
				16/05/13	28		35,4
026664	2	PISO	18/04/13	16/05/13	28	160	36,2
				16/05/13	28		35,5
026665	2	PISO	18/04/13	16/05/13	28	160	35,2
				16/05/13	28		35,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO, S/N - KM 114 - SAO MATEUS - S.PEDRO DA ALD - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

14/06/2013