



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 03/05/2019 a 03/05/2019

Cliente: CONSTRUTORA VOLENDAM LTDA  
Obra: PRAIA DOS ANJOS RESIDENCE CLUB  
Endereço: AV. LUIZ CORREA, 300

**Contrato**

076205

**Certificado N°**

050493

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:10565

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	160+/-30	LAJE	Natural	Brita	PN	PR
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000008681	2	LAJE	03/05/19	31/05/19 31/05/19	28 28	180	35,6 35,1
000008683	1	LAJE	03/05/19	31/05/19	28	180	34,9
000008684	1	LAJE	03/05/19	31/05/19	28	180	34,7
000008685	2	LAJE	03/05/19	31/05/19 31/05/19	28 28	180	37,1 37,6
000008686	2	LAJE	03/05/19	31/05/19 31/05/19	28 28	170	35,9 35,2
000008687	2	LAJE	03/05/19	31/05/19 31/05/19	28 28	165	37,4 35,9
000008688	1	LAJE	03/05/19	31/05/19	28	180	35,0
000008689	1	LAJE	03/05/19	31/05/19	28	180	35,1
000008690	2	LAJE	03/05/19	31/05/19 31/05/19	28 28	180	40,1 38,6
000008691	1	LAJE	03/05/19	31/05/19	28	155	38,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022)26252933  
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ  
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

**Data**

21/06/2022