



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/03/2022 a 11/03/2022

Cliente: CONSTRUTORA VOLENDAM LTDA
Obra: PRAIA DOS ANJOS RESIDENCE CLUB- BLOCO 4
Endereço: AV. LUIZ CORREA, 300

Contrato

092330

Certificado N°

062822

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11444

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII 40	160+-30	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 01	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000017970	2	LAJE	10/03/22	07/04/22 07/04/22	28 28	170	35,5 36,1
000017971	2	LAJE	10/03/22	07/04/22 07/04/22	28 28	180	40,5 37,0
000017972	2	LAJE	10/03/22	07/04/22 07/04/22	28 28	180	38,1 39,5
000017973	2	LAJE	10/03/22	07/04/22 07/04/22	28 28	170	35,8 37,4
000017974	2	LAJE	10/03/22	07/04/22 07/04/22	28 28	180	46,9 46,2
000017976	2	LAJE	10/03/22	07/04/22 07/04/22	28 28	180	36,6 38,8
000017978	2	LAJE	10/03/22	07/04/22 07/04/22	28 28	180	45,5 45,8
000017979	2	LAJE	10/03/22	07/04/22 07/04/22	28 28	180	48,1 49,5
000017981	2	LAJE	10/03/22	07/04/22 07/04/22	28 28	180	40,9 40,5
000017983	2	LAJE	10/03/22	07/04/22 07/04/22	28 28	180	42,8 42,4
000017991	2	LAJE	11/03/22	08/04/22 08/04/22	28 28	180	47,6 49,9
000017992	2	ESTRUTURAS	11/03/22	08/04/22 08/04/22	28 28	180	41,8 45,8
000017994	2	LAJE	11/03/22	08/04/22 08/04/22	28 28	180	37,6 38,6
000017995	2	LAJE	11/03/22	08/04/22 08/04/22	28 28	170	36,0 35,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

25/08/2022