Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 14/01/2015 a 14/01/2015

Cliente: DUTO ENGENHARIA LTDA
Obra: CALCADA
Endereço: AV LEITAO DA SILVA S/N

Contrato	Certificado Nº
053670	047261

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12955 Lançamento:Convencional

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
15,0	CP III - 40 RS	80+/-10	CALCADA LADO COLE.LEONARDO DA VINCI. PRX UNIMED	Natural Areia Gros	Brita 0	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000056259	2	CALCADA LADO COLE.LEONARDO DA VINCI. PRX UNIMED	14/01/15	11/02/15	28	80	15,6
				11/02/15	28		17,2

***Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.**

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCRETVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
26/02/2015