



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 26/07/2013 a 26/07/2013

Cliente: ENGENHARIA E CONSTRUTORA
Obra: P.M.V REGIONAL 1 MANUTENCAO IV
Endereço: RUA DO VALE , 02

Contrato

040252

Certificado N°

033614

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10266

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	130+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PN	PL

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
044389	2	LAJE	26/07/13	23/08/13	28	150	37
				23/08/13	28		35,9
044390	2	LAJE	26/07/13	23/08/13	28	150	35,1
				23/08/13	28		33,5
044391	2	LAJE	26/07/13	23/08/13	28	140	32,7
				23/08/13	28		31,2
044392	2	LAJE	26/07/13	23/08/13	28	150	33,4
				23/08/13	28		31,7
044393	2	LAJE	26/07/13	23/08/13	28	145	31,1
				23/08/13	28		30,6
044394	2	LAJE	26/07/13	23/08/13	28	150	30,8
				23/08/13	28		32,9
044397	2	LAJE	26/07/13	23/08/13	28	140	31
				23/08/13	28		31
044400	2	LAJE	26/07/13	23/08/13	28	150	33,6
				23/08/13	28		32
044401	2	LAJE	26/07/13	23/08/13	28	145	31,7
				23/08/13	28		34,6
044402	2	LAJE	26/07/13	23/08/13	28	130	30,7
				23/08/13	28		31
044404	2	LAJE	26/07/13	23/08/13	28	145	32,8
				23/08/13	28		31,2
044405	2	LAJE	26/07/13	23/08/13	28	130	32,5
				23/08/13	28		32,4
044406	2	LAJE	26/07/13	23/08/13	28	140	33,6
				23/08/13	28		31,6
044408	2	LAJE	26/07/13	23/08/13	28	140	30,2
				23/08/13	28		30,8
044412	2	LAJE	26/07/13	23/08/13	28	130	30,4
				23/08/13	28		33,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - IMPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/05/2014