Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 13/01/2014 a 13/01/2014

Cliente: ENGENHARIA E CONSTRUTORA
Obra: PAVIMENTACAO SAMARCO UBU
Endereço: RODOVIA ES 060

Contrato	Certificado Nº
045998	037975

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:9937 Lançamento:Convencional

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
11,0	CPIII-40 RS	70+/-10	BASE	Natural Areia Medi	Brita 1	PN	-

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000015909	2	BASE	13/01/14	10/02/14	28	80	14
				10/02/14	28		13,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705
RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES
CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
27/02/2014