



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 26/10/2016 a 26/10/2016

Cliente: ESPAÇO ARQUITETURA E CONS
Obra: 503 ED. JOAQUIM DA MOTA B2 PEDIDO 024624
Endereço: RUA JOAQUIM DA MOTA S/N LOTE B2

Contrato

062892

Certificado N°

059227

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:14640

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00000947 3	2	LAJE	26/10/16	23/11/16	28	130	37
				23/11/16	28		37,1
00000947 4	2	LAJE	26/10/16	23/11/16	28	100	35,2
				23/11/16	28		36,7
00000947 5	2	LAJE	26/10/16	23/11/16	28	125	39
				23/11/16	28		37,5
00000947 7	2	LAJE	26/10/16	23/11/16	28	130	35,8
				23/11/16	28		34,1
00000947 9	2	LAJE	26/10/16	23/11/16	28	120	40,1
				23/11/16	28		38,9
00000948 2	2	LAJE	26/10/16	23/11/16	28	110	36,1
				23/11/16	28		33,2
00000948 4	2	LAJE	26/10/16	23/11/16	28	125	39,4
				23/11/16	28		37,3
00000948 6	2	LAJE	26/10/16	23/11/16	28	120	30,5
				23/11/16	28		30,6
00000948 8	2	LAJE	26/10/16	23/11/16	28	95	36,2
				23/11/16	28		34
00000949 0	2	LAJE	26/10/16	23/11/16	28	130	34
				23/11/16	28		33
00000949 8	2	LAJE	26/10/16	23/11/16	28	115	38,1
				23/11/16	28		39,1
00000950 0	2	LAJE	26/10/16	23/11/16	28	130	36,6
				23/11/16	28		34,9
00000950 3	2	LAJE	26/10/16	23/11/16	28	110	33,2
				23/11/16	28		31,4
00000950 4	2	LAJE	26/10/16	23/11/16	28	120	30,7
				23/11/16	28		30,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
25/11/2016