



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 20/06/2016 a 21/06/2016

Cliente: GAFISA S/A
Obra: PREDIO
Endereço: RUA MARIO WHATELEY, 376

Contrato
062085

Certificado N°
006293

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08894

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	MIZU	220+/-30	HELICE	Natural	Brita 0	PL	PR
				Areia Fina			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00015988 3	4	HELICE	20/06/16	27/06/16	7	170	31,8
				27/06/16	7		30,9
				18/07/16	28		49,6
				18/07/16	28		50,2
00015988 5	4	HELICE	20/06/16	27/06/16	7	180	29,8
				27/06/16	7		28,1
				18/07/16	28		44,5
				18/07/16	28		45
00015988 7	4	HELICE	20/06/16	27/06/16	7	200	29,3
				27/06/16	7		30,1
				18/07/16	28		41,2
				18/07/16	28		43,2
00015988 9	4	HELICE	20/06/16	27/06/16	7	210	26,2
				27/06/16	7		26,6
				18/07/16	28		42,7
				18/07/16	28		43,8
00015989 3	4	HELICE	20/06/16	27/06/16	7	220	26
				27/06/16	7		27,1
				18/07/16	28		43,9
				18/07/16	28		44,2
00015989 5	4	HELICE	20/06/16	27/06/16	7	200	24,7
				27/06/16	7		25,4
				18/07/16	28		39,6
				18/07/16	28		40,2
00015990 0	4	HELICE	21/06/16	28/06/16	7	200	23,5
				28/06/16	7		23
				19/07/16	28		31,7
				19/07/16	28		32,6
00015990 2	4	HELICE	21/06/16	28/06/16	7	170	25,4
				28/06/16	7		26,5
				19/07/16	28		41,2
				19/07/16	28		42,1
00015990 7	4	HELICE	21/06/16	28/06/16	7	170	24,7
				28/06/16	7		25,1
				19/07/16	28		41,8
				19/07/16	28		42,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)56416763
 RUA CARMO DO RIO VERDE - LAGUNA - SAO PAULO - SP
 CGC 27.364.421/0018-04 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Sandro Luiz Bazeto
 Resp. Técnico
 CREA - SP 5060340760

Data
06/09/2016