



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 21/05/2015 a 21/05/2015

Cliente: GALWAN CONSTRUTORA E INCO  
Obra: COND. DO ED. PAULO PEREIRA GOMES  
Endereço: RUA COMISSARIO OTAVIO QUEIROZ, 150

**Contrato**

AC6743

**Certificado N°**

050022

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:13315

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
20,0	CPIII-40 RS	240+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006931 9	2	ESTACA	21/05/15	18/06/15	28	260	50,3
				18/06/15	28		48,5
00006933 2	2	ESTACA	21/05/15	18/06/15	28	240	57,2
				18/06/15	28		54,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

14/09/2015