



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 02/05/2013 a 02/05/2013

Cliente: IMPACTO ENGENHARIA LTDA
Obra: ED. IMPACTO EMPRESARIAL
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA N.2770

Contrato

AC5663

Certificado N°

030897

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10950

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE / PILAR (TIPO 8)	Natural	Brita	PN	PL
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
060591	2	LAJE / PILAR (TIPO 8)	02/05/13	07/05/13	05	125	26,2
				30/05/13	28		51,6
060593	2	LAJE TIPO 8	02/05/13	07/05/13	05	120	29,5
				30/05/13	28		53
060595	2	LAJE E PILAR 8 TIPO	02/05/13	07/05/13	05	125	25,9
				30/05/13	28		49,4
060598	2	LAJE E PILAR 8 TIPO	02/05/13	07/05/13	05	120	27,7
				30/05/13	28		49,5
060599	2	LAJE E PILARES 8 TIPO	02/05/13	07/05/13	05	110	29,7
				30/05/13	28		47,7
060602	2	LAJE E PILAR 8 TIPO	02/05/13	07/05/13	05	100	24
				30/05/13	28		52,7
060604	2	LAJE E PILAR 8 TIPO	02/05/13	07/05/13	05	135	28,3
				30/05/13	28		52
060607	2	LAJE E PILAR 8 TIPO	02/05/13	07/05/13	05	100	21,6
				30/05/13	28		48
060608	2	LAJE 8 TIPO	02/05/13	07/05/13	05	130	24,3
				30/05/13	28		50,4
060610	2	LAJE E PILARES 8 TIPO	02/05/13	07/05/13	05	135	27,6
				30/05/13	28		53,3
060614	2	LAJE E PILARES 8 TIPO	02/05/13	07/05/13	05	145	25,3
				30/05/13	28		47,2
060617	2	LAJE E PILAR 8 TIPO	02/05/13	07/05/13	05	130	26,4
				30/05/13	28		51,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

13/06/2013