



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 26/06/2014 a 26/06/2014

Cliente: INSTITUICAO ADVENTISTA  
Obra: DIVERSOS  
Endereço: RUA ALICE COUTINHO SANTOS 445

**Contrato**

049865

**Certificado N°**

042305

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:11799

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00005148 7	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	125	30,8
				24/07/14	28		31,6
00005148 8	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	120	30,8
				24/07/14	28		31,5
00005148 9	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	120	31,9
				24/07/14	28		31,6
00005149 0	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	125	26,1
				24/07/14	28		25,8
00005149 1	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	120	25,2
				24/07/14	28		25,6
00005149 2	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	125	26,2
				24/07/14	28		26,9
00005149 4	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	130	32,5
				24/07/14	28		31,5
00005149 5	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	110	33,3
				24/07/14	28		34,1
00005149 6	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	110	32,9
				24/07/14	28		34,3
00005149 7	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	120	25,3
				24/07/14	28		27,7
00005149 8	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	120	29,3
				24/07/14	28		28,1
00005150 0	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	110	26
				24/07/14	28		26,1
00005150 1	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	120	32,3
				24/07/14	28		32,7
00005150 2	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	120	30,4
				24/07/14	28		32,2
00005150 3	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	120	27,4
				24/07/14	28		26,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349  
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES  
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
08/08/2014