



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 26/06/2014 a 26/06/2014

Cliente: INSTITUICAO ADVENTISTA  
Obra: DIVERSOS  
Endereço: RUA ALICE COUTINHO SANTOS 445

**Contrato**

049865

**Certificado N°**

042306

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:11799

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000051504	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	125	31,6
				24/07/14	28		28,9
000051505	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	125	27,8
				24/07/14	28		27,4
000051506	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	125	26,5
				24/07/14	28		28
000051507	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	120	26,1
				24/07/14	28		27,1
000051508	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	130	27,7
				24/07/14	28		27,9
000051509	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	120	25,4
				24/07/14	28		26
000051511	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	110	27,5
				24/07/14	28		28,2
000051513	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	120	28,8
				24/07/14	28		27,7
000051514	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	120	28,8
				24/07/14	28		27,6
000051517	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	125	31,7
				24/07/14	28		33,6
000051518	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	120	31,5
				24/07/14	28		29,4
000051520	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	120	31,4
				24/07/14	28		32,3
000051521	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	125	26,3
				24/07/14	28		25,3
000051523	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	120	25,7
				24/07/14	28		27,6
000051525	2	LAJE	26/06/14	24/07/14	28	130	28,7
				24/07/14	28		29,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349  
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES  
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
08/08/2014