



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 24/01/2014 a 24/01/2014

Cliente: JAVE CONSTRUCOES E INCORP  
Obra: ED.RESIDENCIAL CRAVINA  
Endereço: RUA CURITIBA

**Contrato**

031286

**Certificado N°**

038386

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:10271

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PN	PL
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000081973	2	LAJE	24/01/14	21/02/14 21/02/14	28 28	100	41,9 41,6
000081984	2	LAJE	24/01/14	21/02/14 21/02/14	28 28	130	33,3 32,8
000081991	2	1	24/01/14	21/02/14 21/02/14	28 28	120	36,7 36,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

24/05/2021