



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)**

Período: 13/12/2013 a 16/12/2013

Cliente: MOTA CAMPOS COMERCIO E CO  
Obra: X  
Endereço: RUA:LUIS VIEIRA,NUMERO 720

**Contrato**

028658

**Certificado N°**

001974

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:08371

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPII 40 RS	100+/-20	PISO	Natural Areia Fina	Brita 1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000048107	1	PISO	13/12/13	20/12/13	7	120	21,3
000048108	1	PISO	13/12/13	20/12/13	7	110	20
000048111	1	PISO	13/12/13	20/12/13	7	120	20,8
000048114	1	PISO	13/12/13	20/12/13	7	115	23,3
000048117	1	PISO	13/12/13	20/12/13	7	120	23,3
000048122	1	PISO	13/12/13	20/12/13	7	110	20,2
000048127	1	PISO	13/12/13	20/12/13	7	120	18,8
000048130	1	PISO	13/12/13	20/12/13	7	120	20,6
000048136	1	PISO	13/12/13	20/12/13	7	120	18,6
000048137	1	PISO	13/12/13	20/12/13	7	110	18,8
000048141	1	PISO	13/12/13	20/12/13	7	110	19,9
000048160	1	PISO	14/12/13	21/12/13	7	120	20,8
000048167	1	PISO	14/12/13	21/12/13	7	110	20,7
000048170	1	PISO	14/12/13	21/12/13	7	120	18,8
000048172	1	PISO	14/12/13	21/12/13	7	120	21,8
000048175	1	PISO	14/12/13	21/12/13	7	110	17,4
000048180	1	PISO	14/12/13	21/12/13	7	120	19,6
000048182	1	PISO	14/12/13	21/12/13	7	110	19,1
000048191	1	PISO	16/12/13	23/12/13	7	120	19
000048192	1	PISO	16/12/13	23/12/13	7	120	20

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029  
RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP  
CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

  
Eng.º Leandro Di Gianni Arcuri  
CREA 5061095364/D - SP  
Responsável Técnico

Data
08/01/2014