



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 17/12/2013 a 19/12/2013

Cliente: MOTA CAMPOS COMERCIO E CO  
Obra: X  
Endereço: RUA:LUIS VIEIRA,NUMERO 720

**Contrato**

028658

**Certificado N°**

002001

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:08371

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPII 40 RS	100+/-20	PISO	Natural Areia Fina	Brita 1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000048214	1	PISO	17/12/13	24/12/13	7	100	20,7
000048215	1	PISO	17/12/13	24/12/13	7	100	20,8
000048220	1	PISO	17/12/13	24/12/13	7	100	21,2
000048222	1	PISO	17/12/13	24/12/13	7	100	19,6
000048225	1	PISO	17/12/13	24/12/13	7	100	23,3
000048227	1	PISO	17/12/13	24/12/13	7	100	20,5
000048243	1	PISO	18/12/13	25/12/13	7	120	19,5
000048244	1	PISO	18/12/13	25/12/13	7	120	19
000048245	1	PISO	18/12/13	25/12/13	7	120	21,2
000048246	1	PISO	18/12/13	25/12/13	7	110	21,3
000048248	1	PISO	18/12/13	25/12/13	7	120	19,9
000048250	1	PISO	18/12/13	25/12/13	7	120	19,8
000048251	1	PISO	18/12/13	25/12/13	7	115	21
000048252	1	PISO	18/12/13	25/12/13	7	120	19,5
000048257	1	PISO	18/12/13	25/12/13	7	120	19
000048259	1	PISO	18/12/13	25/12/13	7	110	20,3
000048260	1	PISO	18/12/13	25/12/13	7	115	20,1
000048261	1	PISO	18/12/13	25/12/13	7	120	20,3
000048267	1	PISO	18/12/13	25/12/13	7	120	18,1
000048275	1	PISO	19/12/13	26/12/13	7	120	24

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029  
RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP  
CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

  
Eng.º Leandro Di Gianni Arcuri  
CREA 5061095364/D - SP  
Responsável Técnico

Data
08/01/2014