



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 19/12/2013 a 19/12/2013

Cliente: MOTA CAMPOS COMERCIO E CO
Obra: X
Endereço: RUA:LUIS VIEIRA,NUMERO 720

Contrato

028658

Certificado N°

002002

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08371

Lançamento:Bombeado


| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 30,0 | CPII 40 RS | 100+/-20 | PISO | Natural | Brita | PL | |
| | | | | Areia Fina | 1 | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados (*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000048277 | 1 | PISO | 19/12/13 | 26/12/13 | 7 | 110 | 21,9 |
| 000048280 | 1 | PISO | 19/12/13 | 26/12/13 | 7 | 120 | 22,9 |
| 000048281 | 1 | PISO | 19/12/13 | 26/12/13 | 7 | 120 | 22,9 |
| 000048283 | 1 | PISO | 19/12/13 | 26/12/13 | 7 | 110 | 22,9 |
| 000048288 | 1 | PISO | 19/12/13 | 26/12/13 | 7 | 120 | 22,9 |
| 000048294 | 1 | PISO | 19/12/13 | 26/12/13 | 7 | 120 | 21,8 |
| 000048299 | 1 | PISO | 19/12/13 | 26/12/13 | 7 | 120 | 19,7 |
| 000048303 | 1 | PISO | 19/12/13 | 26/12/13 | 7 | 120 | 20,3 |
| 000048304 | 1 | PISO | 19/12/13 | 26/12/13 | 7 | 120 | 22,7 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029
RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br


Eng.º Leandro Di Gianni Arcuri
CREA 5061095364/D - SP
Responsável Técnico

| Data |
|------------|
| 08/01/2014 |