



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 06/10/2014 a 08/10/2014

Cliente: MOTA CAMPOS COMERCIO E CO  
Obra: X  
Endereço: RUA:LUIS VIEIRA,NUMERO 720

**Contrato**

028658

**Certificado N°**

003611

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:08582

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP II - E - 40 RS	100+/-20	PLACAS	Natural Areia Fina	Brita 1	BC	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00005427 9	2	PLACAS	06/10/14	13/10/14	7	120	28,6
				03/11/14	28		36,1
00005430 0	2	PISO	07/10/14	14/10/14	7	120	29,8
				04/11/14	28		34,8
00005430 2	2	PISO	07/10/14	14/10/14	7	120	29,6
				04/11/14	28		41,9
00005430 4	2	PISO	07/10/14	14/10/14	7	110	26,3
				04/11/14	28		34,2
00005431 2	2	PISO	07/10/14	14/10/14	7	120	26,2
				04/11/14	28		38,1
00005431 4	2	PISO	07/10/14	14/10/14	7	120	22,2
				04/11/14	28		32,6
00005431 6	2	PISO	07/10/14	14/10/14	7	120	24
				04/11/14	28		32,9
00005432 6	2	PISO	08/10/14	15/10/14	7	120	20,9
				05/11/14	28		35,3
00005432 8	2	PISO	08/10/14	15/10/14	7	125	32,6
				05/11/14	28		40,2
00005433 1	2	PISO	08/10/14	15/10/14	7	125	30,8
				05/11/14	28		45,8
00005433 8	2	PISO	08/10/14	15/10/14	7	110	24,5
				05/11/14	28		39
00005434 2	2	PISO	08/10/14	15/10/14	7	120	28,4
				05/11/14	28		37,6
00005434 6	2	PISO	08/10/14	15/10/14	7	120	26,3
				05/11/14	28		33,8
00005434 9	2	PISO	08/10/14	15/10/14	7	120	23,7
				05/11/14	28		30,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029  
RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP  
CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

  
Eng.º Leandro Di Gianni Arcuri  
CREA 5061095364/D - SP  
Responsável Técnico

Data
10/11/2014