



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 02/04/2014 a 02/04/2014

Cliente: ONIX SERVICOS LTDA  
Obra: ESGOTO SANITARIO  
Endereço: RUA 1 - BNH, S/N

**Contrato**

048723

**Certificado N°**

024719

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:10549

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	160+/-30	FUNDACAO	Natural	Brita	PN	PR
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00005777 3	2	FUNDACAO	02/04/14	30/04/14	28	160	49,6
				30/04/14	28		49
00005777 4	2	FUNDACAO	02/04/14	30/04/14	28	170	45,3
				30/04/14	28		45
00005777 5	2	FUNDACAO	02/04/14	30/04/14	28	160	39,2
				30/04/14	28		39,2
00005777 7	2	FUNDACAO	02/04/14	30/04/14	28	170	46,3
				30/04/14	28		44,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)27736538  
ESTRADA PROJETADA S/N - IMBOASSICA - MACAE - RJ  
CGC 27.364.421/0004-09 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

05/09/2014