



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/05/2014 a 09/06/2014

Cliente: ONIX SERVICOS LTDA  
Obra: ESGOTO SANITARIO  
Endereço: RUA 1 - BNH, S/N

**Contrato**

048723

**Certificado N°**

026464

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:10549

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	160+/-30	LAJE	Natural	Brita	PN	PR
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00005836 0	2	LAJE	16/05/14	13/06/14	28	170	41,7
				13/06/14	28		39,7
00005836 2	2	LAJE	16/05/14	13/06/14	28	190	42,8
				13/06/14	28		40,9
00005836 5	2	LAJE	16/05/14	13/06/14	28	180	44,2
				13/06/14	28		44,7
00005864 8	2	LAJE	09/06/14	07/07/14	28	180	31,3
				07/07/14	28		38,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)27736538  
ESTRADA PROJETADA S/N - IMBOASSICA - MACAE - RJ  
CGC 27.364.421/0004-09 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

05/09/2014