



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 01/02/2014 a 01/02/2014

Cliente: PRE-EDIFICAR CONSTRUTORA
Obra: PISO-HULLSHOP-EJA /PC1538
Endereço: RODOVIA ES 010

Contrato

047157

Certificado N°

038649

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11933

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PISO	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00002559 1	2	PISO	01/02/14	01/03/14	28	100	39,2
				01/03/14	28		35,5
00002559 2	2	PISO	01/02/14	01/03/14	28	120	40,4
				01/03/14	28		37,6
00002559 3	2	PISO	01/02/14	01/03/14	28	100	38,5
				01/03/14	28		40,9
00002559 4	2	PISO	01/02/14	01/03/14	28	100	36,9
				01/03/14	28		39,2
00002559 5	2	PISO	01/02/14	01/03/14	28	130	37,3
				01/03/14	28		39,3
00002559 6	2	PISO	01/02/14	01/03/14	28	100	40,8
				01/03/14	28		42,6
00002559 7	2	PISO	01/02/14	01/03/14	28	130	37,4
				01/03/14	28		36,1
00002559 9	2	PISO	01/02/14	01/03/14	28	110	39,1
				01/03/14	28		38
00002560 2	2	PISO	01/02/14	01/03/14	28	110	36,7
				01/03/14	28		35,8
00002560 5	2	PISO	01/02/14	01/03/14	28	100	42
				01/03/14	28		41,9
00002560 8	2	PISO	01/02/14	01/03/14	28	110	43
				01/03/14	28		41,6
00002561 3	2	PISO	01/02/14	01/03/14	28	130	37,9
				01/03/14	28		41,3
00002561 5	2	PISO	01/02/14	01/03/14	28	125	38,3
				01/03/14	28		36,6
00002561 6	2	PISO	01/02/14	01/03/14	28	115	39,3
				01/03/14	28		39,1
00002562 2	2	PISO	01/02/14	01/03/14	28	110	40,2
				01/03/14	28		40,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32507412
RODOVIA ES 010 S/N KM 08 - BARRA DO SHAY - ARACRUZ - ES
CGC 27.364.421/0013-91 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
13/01/2015