



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 05/02/2014 a 05/02/2014

Cliente: PRE-EDIFICAR CONSTRUTORA
Obra: PISO-HULLSHOP-EJA /PC1538
Endereço: RODOVIA ES 010

Contrato

047157

Certificado N°

038722

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11933

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PISO	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00002571 8	2	PISO	05/02/14	05/03/14	28	110	36,2
				05/03/14	28		36,8
00002571 9	2	PISO	05/02/14	05/03/14	28	120	36,8
				05/03/14	28		38,1
00002572 0	2	PISO	05/02/14	05/03/14	28	130	37,5
				05/03/14	28		38,7
00002572 5	2	PISO	05/02/14	05/03/14	28	120	40,9
				05/03/14	28		41,1
00002572 8	2	PISO	05/02/14	05/03/14	28	100	43,8
				05/03/14	28		41,6
00002573 2	2	PISO	05/02/14	05/03/14	28	120	41,6
				05/03/14	28		40,4
00002573 5	2	PISO	05/02/14	05/03/14	28	110	42,5
				05/03/14	28		46,3
00002573 8	2	PISO POLIDO	05/02/14	05/03/14	28	130	40,6
				05/03/14	28		43,1
00002573 9	2	PISO	05/02/14	05/03/14	28	125	39,4
				05/03/14	28		39,4
00002574 2	2	PISO	05/02/14	05/03/14	28	130	46,9
				05/03/14	28		44,5
00002574 4	2	PISO	05/02/14	05/03/14	28	120	44,6
				05/03/14	28		43,1
00002574 6	2	PISO	05/02/14	05/03/14	28	130	48
				05/03/14	28		47,3
00002574 9	2	PISO	05/02/14	05/03/14	28	120	44,8
				05/03/14	28		46,1
00002575 4	2	PISO	05/02/14	05/03/14	28	110	40,3
				05/03/14	28		37,6
00002575 9	2	PISO	05/02/14	05/03/14	28	120	42,2
				05/03/14	28		40,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32507412
RODOVIA ES 010 S/N KM 08 - BARRA DO SHAY - ARACRUZ - ES
CGC 27.364.421/0013-91 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
13/01/2015