



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 24/07/2020 a 24/07/2020

Cliente: REAL EMPREENDIMENTOS IMOB
Obra: ED RESIDENCIAL IPIRANGA
Endereço: AVENIDA ANCHIETA, 01

Contrato

080609

Certificado N°

076652

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15313

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010325	2	LAJE	24/07/20	31/07/20	07	130	29,5
				21/08/20	28		46,5
000010327	2	LAJE	24/07/20	31/07/20	07	140	26,2
				21/08/20	28		41,7
000010332	2	LAJE	24/07/20	31/07/20	07	135	29,7
				21/08/20	28		44,0
000010336	2	LAJE	24/07/20	31/07/20	07	140	29,5
				21/08/20	28		48,1
000010339	2	LAJE	24/07/20	31/07/20	07	135	29,5
				21/08/20	28		47,0
000010341	2	LAJE	24/07/20	31/07/20	07	140	28,1
				21/08/20	28		42,2
000010348	2	LAJE	24/07/20	31/07/20	07	130	29,2
				21/08/20	28		45,4
000010352	2	LAJE	24/07/20	31/07/20	07	140	30,1
				21/08/20	28		45,3
000010355	2	LAJE	24/07/20	31/07/20	07	135	29,5
				21/08/20	28		45,3
000010357	3	LAJE	24/07/20	31/07/20	07	140	26,0
				21/08/20	28		40,0
				21/08/20	28		40,7
000010359	3	LAJE	24/07/20	31/07/20	07	135	24,1
				21/08/20	28		41,3
				21/08/20	28		43,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

30/04/2024