



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 06/08/2020 a 01/09/2020

Cliente: REAL EMPREENDIMENTOS IMOB
Obra: ED RESIDENCIAL IPIRANGA
Endereço: AVENIDA ANCHIETA, 01

Contrato

080609

Certificado N°

077150

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15313

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	PILARES	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010594	3	PILARES	06/08/20	11/08/20	05	135	25,8
				11/08/20	5		27,2
				03/09/20	28		45,5
000011083	2	LAJE	01/09/20	08/09/20	7	125	35,2
				29/09/20	28		57,2
000011085	2	LAJE	01/09/20	08/09/20	7	130	31,5
				29/09/20	28		53,7
000011088	2	LAJE	01/09/20	08/09/20	7	135	37,6
				29/09/20	28		59,0
000011095	2	LAJE	01/09/20	08/09/20	7	140	37,5
				29/09/20	28		57,9
000011097	2	LAJE	01/09/20	08/09/20	7	130	39,2
				29/09/20	28		54,7
000011101	2	LAJE	01/09/20	08/09/20	7	130	34,4
				29/09/20	28		56,8
000011103	2	LAJE	01/09/20	08/09/20	7	140	32,1
				29/09/20	28		53,4
000011106	2	LAJE	01/09/20	08/09/20	7	145	35,0
				29/09/20	28		49,8
000011108	2	LAJE	01/09/20	08/09/20	7	140	37,7
				29/09/20	28		46,0
000011111	2	LAJE	01/09/20	08/09/20	7	135	38,4
				29/09/20	28		62,4
000011113	2	LAJE	01/09/20	08/09/20	7	130	31,0
				29/09/20	28		51,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

30/04/2024