



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 20/01/2015 a 20/01/2015

Cliente: SANTA MARIA ENGENHARIA EI
Obra: CMEI E CENTRO DE CONVIVENCIA E FORMACAO DE
JABURU
Endereço: RUA MARIA DA PAIXAO DOS SANTOS, S/N //

Contrato

AC6643

Certificado N°

047391

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11511

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	130+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	-
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006807 2	2	LAJE	20/01/15	17/02/15	28	140	32,7
				17/02/15	28		35,2
00006807 3	2	LAJE	20/01/15	17/02/15	28	150	33,3
				17/02/15	28		32,7
00006807 4	2	LAJE	20/01/15	17/02/15	28	110	32,7
				17/02/15	28		34
00006807 9	2	LAJE	20/01/15	17/02/15	28	100	32,6
				17/02/15	28		33
00006808 2	2	LAJE	20/01/15	17/02/15	28	110	33,3
				17/02/15	28		34,2
00006809 1	2	LAJE	20/01/15	17/02/15	28	140	33,3
				17/02/15	28		33,9
00006809 2	2	LAJE	20/01/15	17/02/15	28	130	34,1
				17/02/15	28		36,3
00006809 3	2	LAJE	20/01/15	17/02/15	28	120	34,1
				17/02/15	28		33,6
00006809 4	2	LAJE	20/01/15	17/02/15	28	120	35
				17/02/15	28		35,4
00006809 5	2	LAJE	20/01/15	17/02/15	28	140	31,1
				17/02/15	28		31,4
00006809 6	2	LAJE	20/01/15	17/02/15	28	150	33,1
				17/02/15	28		31,9
00006809 7	2	LAJE	20/01/15	17/02/15	28	150	35,1
				17/02/15	28		36,7
00006809 8	2	LAJE	20/01/15	17/02/15	28	145	32,8
				17/02/15	28		35,7
00006810 5	2	LAJE	20/01/15	17/02/15	28	100	30,7
				17/02/15	28		32,7
00006810 6	2	LAJE	20/01/15	17/02/15	28	100	34
				17/02/15	28		36,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
 RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
 CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
14/01/2016